

3	Установить на дверях лестничных клеток устройства для их самозакрывания, не допускать фиксации дверей в открытом положении.	ППР в РФ п.36-з, п.62	до 25.07.2013г.	<i>выпол</i>
4	Ограждение наружной лестницы 3-го типа ведущей со второго этажа из актового зала выполнить высотой не менее 1,2 метра.	СНиП 21-01-97* п.6.30.	до 25.07.2013г.	<i>выпол</i>
5	Провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы ведущей с второго этажа из актового зала с составлением соответствующего акта испытания.	ППР в РФ п.24	до 25.07.2013г.	<i>выпол</i>
6	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода разместить в специальном шкафчике, имеющем отверстия для проветривания, приспособленного для его опломбирования и визуального осмотра.	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.6.13 НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (НПБ 151-2000) п.п.4.4, 4.6, 4.7*, 4.9, 4.11, 4.15.	до 25.07.2013г.	<i>выпол</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Главный государственный инспектор Сосновского района
Нижегородской области по пожарному надзору Макаров А.Е.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » апреля 2013г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« » апреля 2013г.

Директор МБОУ Селитьбенская СОШ Целюнова А.Б.
(должность, фамилия, инициалы)