



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Сосновскому району
606170, Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Островского,4 тел.(83174) 2-64-01, e-mail: pch-148@spas.net

Предписание № 47 / 1 / 33
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС,
установленных требований в области гражданской обороны

« 26 » апреля 2013 г.

МБОУ Селитьбенская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

(директор МБОУ Селитьбенская СОШ Целюнова А.Б.)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного Государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору А.Н. Пономарёва № 47 от « 19 » апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с « 25 » апреля 2013г. по « 26 » апреля 2013г. проведена плановая проверка

Главным государственным инспектором Сосновского района по пожарному надзору,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
начальником ОНД по Сосновскому району, майором внутренней службы Макаровым А.Е
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ Селитьбенская СОШ Целюновой А.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении, где установлен электрический котёл в месте пересечения стены трубами отопления образовавшийся зазор заделать негорючим материалом, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ) п.24	до 25.07.2013г.	выполн
2	Помещение электрощитовой отделить от медицинского кабинета противопожарными перегородками 1-го типа и дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI 30.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14. МДС 21-1.98, раздел 3, п.4.1.	до 25.07.2013г.	выполн